

1. 2. 3 測定記録

ばい煙

宇部ケミカル工場

| 名称 | 採取日時 | 報告日 | ガス温度 [°C] | 水分 [%] | 酸素 [%] | 湿ガス量 [Nm ³ /h] | 乾ガス量 [Nm ³ /h] | ばい塵 | | S O x | | N O x | | 塩化水素 | |
|--------|----------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | 濃度 [g/Nm ³] | 換算濃度 [g/Nm ³] | 濃度 [ppm] | 総量 [nm ³ /h] | 濃度 [ppm] | 換算濃度 [ppm] | 濃度 [mg/Nm ³] | 換算濃度 [mg/Nm ³] |
| 汚泥焼却施設 | 2025.4.1 | 2025.4.16 | 72 | 33.6 | 8.4 | 8,280 | 5,500 | 0.007 | 0.005 | <1 | <0.01 | 37 | 26 | <0.6 | <0.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

ダイオキシン

宇部ケミカル工場

| 名称 | 採取日時 | 報告日 | ガス温度 [°C] | 水分 [%] | 酸素 [%] | 湿ガス量 [Nm ³ /h] | 乾ガス量 [Nm ³ /h] | 排ガス中濃度 ng-TEQ/m ³ N | 飛灰濃度 ng-TEQ/g | 焼却灰濃度 ng-TEQ/g | 排水口 | |
|--------|------|-----|--------------|-----------|-----------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | m ³ /h | pg-TEQ/L |
| 汚泥焼却施設 | | | | | | | | | | | | |

排水口：西地区NO.3排水口